

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска

С.Н. Шелест

Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента
городской экономической политики
Администрации города Омска



Е.В. Дячук

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

I. Основные положения

1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал») по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

- 1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 2) Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
- 3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 4) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 5) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р;
- 6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- 7) Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области»;
- 8) постановления Администрации города Омска от 25 ноября 2014 года № 1646-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска»;

9) постановления Администрации города Омска от 4 марта 2022 года № 118-п «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Омска до 2031 года».

2. Техническое задание определяет цели и задачи корректировки инвестиционной программы АО «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы (далее – инвестиционная программа), а также является основанием для корректировки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

II. Цели и задачи корректировки инвестиционной программы

3. Целями корректировки инвестиционной программы являются:

1) исключение мероприятий, не обеспеченных источником финансирования, включение новых мероприятий, в том числе в целях защиты централизованных систем от угроз техногенного характера, перенос сроков реализации и изменение стоимости реализации мероприятий в соответствии с заключенными договорами подряда и фактически завершенными работами по выполнению мероприятий инвестиционной программы;

2) снижение производственных (эксплуатационных) затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения при соблюдении требований природоохранного законодательства.

4. Задачи корректировки инвестиционной программы:

1) определение объема финансовых потребностей АО «ОмскВодоканал» на реализацию дополнительных мероприятий на период 2025 – 2029 годов;

2) изменение размера источников финансирования мероприятий на период 2025 – 2029 годов;

3) изменение графиков реализации мероприятий согласно условиям заключенных договоров подряда.

5. Результатом корректировки инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске, определенных приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

III. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного

водоснабжения и водоотведения, приведен в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

IV. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в приложении № 3 к настоящему техническому заданию.

8. Перечень мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения приведен в приложении № 3.1 к настоящему техническому заданию.

9. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения приведен в приложении № 4 к настоящему техническому заданию.

10. Перечень мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения приведен в приложении № 4.1 к настоящему техническому заданию.

11. Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности функционирования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении № 5 к настоящему техническому заданию. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении № 6 к настоящему техническому заданию.

V. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

12. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 7 к настоящему техническому заданию.

13. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении № 8 к настоящему техническому заданию.

VI. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения

14. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, приведен в приложении № 9 к настоящему техническому заданию.

15. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения, приведен в приложении № 10 к настоящему техническому заданию.

VII. Заказчик, разработчик, срок реализации инвестиционной программы

16. Заказчик инвестиционной программы – Администрация города Омска.

17. Разработчик инвестиционной программы – АО «ОмскВодоканал».

18. Срок реализации инвестиционной программы – 2025 – 2029 годы.

Приложение № 1

к техническому заданию на корректировку инвестиционной
 программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
 по реконструкции, модернизации и строительству
 объектов централизованных систем
 холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
 образования городской округ
 город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
 показателей надежности, качества и энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения
 и водоотведения в городе Омске

№ п/п	Наименование показателя	Период					
		2023 фактичес- кое значение	2025	2026	2027	2028	2029
1. Показатели качества питьевой воды							
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения							
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах централизованной	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129

№ п/п	Наименование показателя	Период					
		2023 фактичес- кое значение	2025	2026	2027	2028	2029
	системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км						
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	2,401	2,399	2,399	2,399	2,399	2,399
3. Показатели качества очистки сточных вод							
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0	0
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	отсутствует					
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	7,26	12,75	12,70	12,66	12,49	12,00
3.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, %	отсутствует					
4. Показатели энергетической эффективности							
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	14,94	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11

№ п/п	Наименование показателя	Период					
		2023 фактичес- кое значение	2025	2026	2027	2028	2029
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,366	0,385	0,387	0,391	0,391	0,489
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,278	0,278	0,274	0,275	0,275	0,268

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Мероприятия	Водоснабжение			Водоотведение			Срок подключения, год
		Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	
1	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Энтузиастов. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)	39,2	110	18	37,4	160	145	2025
2	Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями, автостоянкой закрытого типа по улице 1-я Северная (первый этап)	63,4	225; 110	29; 112	-	-	-	2025 – 2026
3	Строительство внеплощадочных сетей к комплексу взрослая и детская поликлиника в поселке Восточный	13,3	160	171	-	-	-	2025

№ п/п	Мероприятия	Водоснабжение			Водоотведение			Срок подключения, год
		Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	
	бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница № 2» по улице 4-я Железнодорожная. Выполнение СМР							
4	Строительство внеплощадочных сетей к котельной по улице Крупской. Выполнение СМР	148,9	110	15	148,9	160; 225	170; 12	2025
5	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольной образовательной организации на 350 мест в Кировском административном округе города Омск	83,5	110	10	60,3	225	9	2025 – 2026
6	Строительство внеплощадочных сетей к общеобразовательной школе по улице Волгоградская	180,8	225	86	153,5	225	58	2025 – 2026
7	Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по бульвару Заречный	45,1	110	32	43,6	160	30	2025 – 2026
8	Строительство внеплощадочных сетей к операционному корпусу по улице Булатова, дом 105	46,3	160	140; 144	43,3	225	20	2025 – 2026
9	Строительство внеплощадочных сетей к объекту «Реконструкция производственного корпуса с кадастровым номером 55:36:000000:7751 под административное здание по улице Чернышевского, дом 2»	87,3	110	20	-	-	-	2025 – 2026

№ п/п	Мероприятия	Водоснабжение			Водоотведение			Срок подключения, год
		Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	Нагрузка, куб. м/сут.	Диаметр, мм	Протяженность, м	
10	Строительство внеплощадочных сетей к некапитальному объекту из быстровозводимых конструкций по улице Нахимова, дом 55	2,3	500	192	0,8	225	12	2025
11	Строительство внеплощадочных сетей к зданию больницы по улице Рождественского, дом 2	42,9	110	28	-	-	-	2025 – 2026
12	Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению на 225 мест по улице Шаронова – улице 1-я Рыбачья – бульвар Архитекторов	28,4	160	684	13,5	160	176	2025 – 2026

Приложение № 3

к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов
централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/адрес	Срок выполнения
1	Строительство блока очистных сооружений водоснабжения на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР)	Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3	2029
2	Реконструкция дюкерного перехода Д=1020 мм водовода № 7. Выполнение ПИР, строительно-монтажных работ (далее – СМР)	Город Омск, Кировский и Советский административные округа города Омска	2025 – 2029
3	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции (2-й этап). Выполнение СМР	Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3	2025 – 2026
4	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом водопроводной насосной станции «Октябрьская» с заменой высоковольтных устройств частотного регулирования. Выполнение СМР	Город Омск, улица Худенко, дом 16	2026 – 2027

Приложение № 3.1
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы Акционерного
общества «ОмскВодоканал» по реконструкции,
модернизации и строительству объектов
централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
городской округ город Омск
Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере холодного
водоснабжения

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
1	Приобретение сервера Shvacher Biet Cat Gen5	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
2	Приобретение коммутатора Eltex MES2428P	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
3	Приобретение коммутатора Eltex MES2448P	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
4	Приобретение комплекта для модернизации СХД Netapp FAS650A	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025

Приложение № 4

к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
1	Строительство третьей нитки дукерного перехода Д=1000 мм через реку Омь от улицы Мичурина до улицы Госпитальной. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР)	Город Омск, улица Мичурина – улица Госпитальная	2025 – 2026
2	Строительство сетей напорной канализации Д=150 – 250 мм в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, поселок Степной	2025 – 2026
3	Строительство левой нитки коллектора Д=1000 мм от улицы Народной, дом 17 до коллектора Д=2500 мм по улице Доковской. Выполнение ПИР	Город Омск, улица Народная – улица Доковская	2025 – 2026
4	Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска до микрорайона «Ясная поляна». Выполнение ПИР	Омский район, г.Омск, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, село Троицкое	2025 – 2026
5	Строительство ливневой канализации на территории фекальных очистных сооружений микрорайона «Крутая горка». Выполнение СМР	Город Омск, микрорайон «Крутая горка»	2025
6	Строительство канализационной насосной станции (далее – КНС) в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, поселок Степной, улица 40 лет Ракетных войск	2025 – 2027
7	Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Д. Бедного. Выполнение СМР	Город Омск, улицы Новосортировочная – Гуртьева – Д. Бедного	2025 – 2026
8	Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм от микрорайона Загородный, дом 30 до улицы Багратиона (вторая нитка). Выполнение СМР	Город Омск, микрорайон Загородный – улица Багратиона	2025

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
9	Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-9 с дюкерными переходами Д=500 мм через реку Иртыш от Речного порта по улице 12-я Пролетарская до водобойной камеры гашения на пересечении переулка Фабричного и улицы Фабричной. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица 12-я Пролетарская, пересечение переулка Фабричного и улицы Фабричной	2026 – 2027
10	Реконструкция самотечного коллектора Д=1200 мм от улицы Панфилова по улице Пушкина до улицы Чкалова. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Панфилова – улица Пушкина – улица Чкалова	2027 – 2029
11	Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 300 мм на 400 мм с заменой семи колодцев от жилого дома № 3а по улице Братской. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Братская	2028 – 2029
12	Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 250 мм на 300 мм с заменой пяти колодцев по улице Серова. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Серова	2025
13	Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) ГИС 9425 до КК 10308. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Химиков	2025 – 2026
14	Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от КК ГИС 10308 до КК ГИС 94. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Химиков	2025 – 2026
15	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по улице XXII Партсъезда. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица XXII Партсъезда	2028 – 2029
16	Реконструкция коллектора Д=400 мм от улицы 1-я Красной Звезды, дом 47 до улицы 2-я Электровозная, дом 15. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица 1-я Красной Звезды – улица 2-я Электровозная	2025 – 2026
17	Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-12 по улице Пристанционной (2 нитки). Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Пристанционная	2025 – 2026
18	Реконструкция КНС-17 по адресу переулков 3-й Островский. Выполнение СМР	Город Омск, переулок 3-й Островский	2025 – 2026
19	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2026 – 2029

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
	города Омска. Выполнение СМР		
20	Модернизация 4-х азротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение СМР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2026 – 2029
21	Строительство цеха механической обработки осадка на фекальных очистных сооружениях микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, микрорайон «Крутая горка»	2025 – 2027
22	Модернизация азротенков цепочки «Б» на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией, с заменой системы опорожнения. Выполнение ПИР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2027
23	Модернизация азротенков цепочки «А» на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией. Выполнение ПИР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2027
24	Модернизация системы вентиляции главной насосной станции № 3 с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2026 – 2027
25	Модернизация системы вентиляции цеха механического обезвоживания с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2026 – 2027
26	Реконструкция теплофикационного модуля термokatалитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2027 – 2029
27	Строительство сливной станции на территории очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Комбинатская, дом 50	2026
28	Строительство канализационной насосной станции по улице Красный путь, дом 135, корпус 2 (КНС-102). Выполнение	Город Омск, поселок Степной, улица Красный путь, дом 135,	2025

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
	ПИР,СМР	корпус 2	
29	Реконструкция самотечного коллектора Д=800 мм по улице Карпинского от КК ГИС 33566 до КК ГИС 33568. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Карпинского	2025
30	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР	Город Омск, улица 6-я Станционная – улица 29-я Рабочая	2025
31	Реконструкция КНС-5 по улице Пригородной, дом 10, корпус 3. Выполнение ПИР	Город Омск, по улице Пригородной, дом 10, корпус 3	2025
32	Реконструкция КНС-11 (114) по улице Пригородной, дом 23 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР	Город Омск, улица Пригородная, дом 23	2026 – 2027
33	Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР	Город Омск, улица Суворова	2025

Приложение № 4.1
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы Акционерного
общества «ОмскВодоканал» по реконструкции,
модернизации и строительству объектов
централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
городской округ город Омск
Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры
в сфере водоотведения

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
1	Приобретение сервера Shvacher Biet Cat Gen5	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
2	Приобретение коммутатора Eltex MES2428P	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
3	Приобретение коммутатора Eltex MES2448P	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025
4	Приобретение комплекта для модернизации СХД Netapp FAS650A	Город Омск, улица Маяковского, дом 2	2025

Приложение № 5
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы					
		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
1	Строительство блока очистных сооружений водоснабжения на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР)	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы					
		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
2	Реконструкция дюкерного перехода Д=1020 мм водовода № 7. Выполнение ПИР, строительно-монтажных работ (далее – СМР)	0	не влияет	0,129	16,11	не влияет	не влияет
3	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции (2 этап). Выполнение СМР	0	0,66	не влияет	не влияет	не влияет	не влияет
4	Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом водопроводной насосной станции «Октябрьская» с заменой высоковольтных устройств частотного регулирования. Выполнение СМР	0	не влияет	не влияет	не влияет	не влияет	0,254

Приложение № 6
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с
указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые
должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подлежащих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируе- мых сточных вод, кВт*ч/куб. м
1	Строительство третьей нитки дюкерного перехода Д=1000 мм через реку Омь от улицы Мичурина до улицы Госпитальной. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР)	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
2	Строительство сетей напорной канализации Д=150 – 250 мм в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
3	Строительство левой нитки коллектора Д=1000 мм от улицы Народной, дом 17 до коллектора Д=2500 мм по улице Доковской. Выполнение ПИР	-	-	-	-	-
4	Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска до микрорайона «Ясная поляна». Выполнение ПИР	-	-	-	-	-
5	Строительство ливневой канализации на территории фекальных очистных сооружений микрорайона «Крутая горка». Выполнение СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	не влияет
6	Строительство канализационной насосной станции (далее – КНС) в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	0,268
7	Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Д. Бедного. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
8	Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм от микрорайона Загородный, дом 30 до улицы Багратиона (вторая нитка). Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
9	Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-9 с дюкерными переходами Д=500 мм через реку Иртыш от Речного порта по улице 12-я Пролетарская до водобойной камеры гашения на пересечении переулка Фабричного и улицы Фабричной. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
10	Реконструкция самотечного коллектора Д=1200 мм от улицы Панфилова по улице Пушкина до улицы Чкалова. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
11	Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 300 мм на 400 мм с заменой семи колодцев от жилого дома № 3а по улице Братской. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
12	Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 250 мм на 300 мм с заменой пяти колодцев по улице Серова. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
13	Реконструкция участка коллектора Д=1000 по улице Химиков от канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) ГИС 9425 до КК 10308. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
14	Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от КК ГИС 10308 до КК ГИС 94. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
15	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по улице XXII Партсъезда. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
16	Реконструкция коллектора Д=400 мм от улицы 1-я Красной Звезды, дом 47 до улицы 2-я Электровозная, дом 15. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
17	Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-12 по улице Пристанционной (2 нитки). Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
18	Реконструкция КНС-17 по адресу переулок 3-й Островский. Выполнение СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	не влияет
19	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР	не влияет	0	12,00	0,489	не влияет
20	Модернизация 4-х аэротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение СМР	не влияет	0	12,00	0,489	не влияет
21	Строительство цеха механической обработки осадка на фекальных очистных сооружениях микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	0,489	не влияет
22	Модернизация аэротенков цепочки «Б» на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией, с заменой системы опорожнения. Выполнение ПИР	-	-	-	-	-

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
23	Модернизация азротенков цепочки «А» на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией. Выполнение ПИР	-	-	-	-	-
24	Модернизация системы вентиляции главной насосной станции № 3 с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	0,489	не влияет
25	Модернизация системы вентиляции цеха механического обезвоживания с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	0,489	не влияет
26	Реконструкция теплофикационного модуля термokatалитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	0,489	не влияет
27	Строительство сливной станции на территории очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	0,489	не влияет
28	Строительство канализационной насосной станции по улице Красный путь, дом 135, корпус 2 (КНС-102). Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	0,268

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
29	Реконструкция самотечного коллектора Д=800 мм по улице Карпинского от КК ГИС 33566 до КК ГИС 33568. Выполнение ПИР, СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
30	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР	-	-	-	-	-
31	Реконструкция КНС-5 по улице Пригородной, дом 10, корпус 3. Выполнение ПИР	-	-	-	-	-
32	Реконструкция КНС-11 (114) по улице Пригородной, дом 23 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	0,268
33	Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР	не влияет	0	не влияет	не влияет	0,268

Приложение № 7

к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных
ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
1	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм от канализационной насосной станции КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова и до улицы Бульварной, дом 2 (две нитки), 2 этап (вторая нитка). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)	Город Омск, бульвар Победы, дом 5 – улица Жукова – улица Бульварная, дом 2	2025
2	Реконструкция самотечного коллектора Д=300 мм по улице Авиагородок на участке от канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) КК ГИС 43410. Выполнение СМР	Город Омск, улица Авиагородок	2025
3	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм от улицы Комкова по улицам Рокоссовского – 3-я Солнечная до улицы 3-я Любинская. Выполнение СМР	Город Омск, улица Комкова – улица Рокоссовского – улица 3-я Солнечная – улица 3-я Любинская	2025
4	Реконструкция канализационного коллектора Д=400 мм по улице Воровского на участке от КК ГИС 36647 до КК ГИС 36868. Выполнение СМР	Город Омск, улица Воровского	2025
5	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от жилого дома № 12, корпус 1. Выполнение СМР	Город Омск, улица Волгоградская – улица Перелета	2025
6	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от дома № 2 до дома № 4. Выполнение СМР	Город Омск, улица Волгоградская – улица Перелета	2025
7	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной. Выполнение СМР	Город Омск, улица Мельничная	2025

№ п/п	Мероприятия	Местоположение/ адрес	Срок выполнения
8	Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм по переулку 1-й Башенный – улице СибНИИСХоз от КК ГИС 2952 до КК ГИС 2980. Выполнение СМР	Город Омск, 1-й Башенный переулок – улица СибНИИСХоз	2025
9	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=900 мм по улице Иванова в районе улицы бульвар Победы, дом 1. Выполнение СМР	Город Омск, улица Иванова – бульвар Победы	2025
10	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Индустриальная до проспекта Космический. Выполнение СМР	Город Омск, улица Индустриальная – проспект Космический	2025
11	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=1800 мм по улице Челюскинцев – улице Арсеньева. Выполнение СМР	Город Омск, улица Челюскинцев – улица Арсеньева	2025
12	Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм по улице Рокоссовского до улицы Комарова. Выполнение СМР	Город Омск, улица Рокоссовского – улица Комарова	2025
13	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=1000 мм по улице Новокирпичной – улице Кирова. Выполнение СМР	Город Омск, улица Новокирпичная – улица Кирова	2025
14	Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Хабаровская от КК ГИС 135 до КК ГИС 295 (2 нитки). Выполнение СМР	Город Омск, улица Хабаровская	2025

Приложение № 8
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций,
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны
быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подлежащих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
1	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм от канализационной насосной станции КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова и до улицы Бульварной, дом 2 (две нитки), 2 этап (вторая нитка). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергнутых очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
2	Реконструкция самотечного коллектора Д=300 мм по улице Авиагородок на участке от канализационного колодца (далее – КК) Государственной информационной системы (далее – ГИС) КК ГИС 43410. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
3	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм от улицы Комкова по улицам Рокоссовского – 3-я Солнечная до улицы 3-я Любинская. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
4	Реконструкция канализационного коллектора Д=400 мм по улице Воровского на участке от КК ГИС 36647 до КК ГИС 36868. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
5	Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от жилого дома № 12, корпус 1. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
6	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от дома № 2 до дома № 4. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
7	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
8	Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм по переулку 1-й Башенный – улице СибНИИСХоз от КК ГИС 2952 до КК ГИС 2980. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
9	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=900 мм по улице Иванова в районе улицы бульвар Победы, дом 1. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

№ п/п	Мероприятия	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 – 2029 годы				
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
10	Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Индустриальная до проспекта Космический. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
11	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=1800 мм по улице Челюскинцев – улице Арсеньева. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
12	Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм по улице Рокоссовского до улицы Комарова. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
13	Реконструкция участка самотечного коллектора Д=1000 мм по улице Новокирпичной – улице Кирова. Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет
14	Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Хабаровская от КК ГИС 135 до КК ГИС 295 (2 нитки). Выполнение СМР	2,399	0	не влияет	не влияет	не влияет

Приложение № 9
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения
1	Приобретение приборов и оборудования для лабораторного контроля, прочих приборов и оборудования, включая офисную технику, оргтехнику, а также программного обеспечения	2026

Приложение № 10
к техническому заданию на корректировку инвестиционной
программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»
по реконструкции, модернизации и строительству
объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения, год
1	Приобретение насосного и иного механического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля	2025, 2029
2	Приобретение технологического и энергетического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля	2025, 2026, 2027, 2028
3	Приобретение приборов и оборудования для лабораторного контроля, прочих приборов и оборудования, включая офисную технику, оргтехнику, а также программного обеспечения	2025, 2026, 2027, 2028, 2029
4	Приобретение автотранспорта и спецтехники	2025, 2026, 2028, 2029